



## Jelmagyarázat:



L1 SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65)

Erősáramú áramköri nyomvonal D13-20 védőcsőben falba süllyesztve, aljzatban

## SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK:

A szerelés megkezdése előtt az épületgépészeti terveket is át kell tanulmányozni.  
A szerelési mód általában falon kívüli szerelés, védőcsőbe húzott rézerű kábelell.  
A nagy kiterjedésű fémtárgyak, fémhálózatok, korlátok, tartószerkezetek  
egyéb gépészeti berendezések fémszerkezeteit az EPH rendszerbe be kell kötni.  
Érintésvédelem TN-rendszer.  
A tervlap a terv műszaki leírásával együtt értelmezendő!

tervező	<b>RÉZ RICHÁRD e. v.</b> 8800 Nagykanizsa Munkás utca 16/C Tel.: +36-20-567-0733 e-mail: 05ricsi@gmail.com	tervező	<b>RÉZ RICHÁRD</b> V/20-820
megrendelő	<b>KUNICS-TERV KFT.</b> 8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10 Tel.: +36-30-937-0507 e-mail: kunicsterv@gmail.com	képviselő	<b>KUNICS FERENC</b>
munka tárgya	<b>TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek Klubja I. Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2 VILLAMOS KIVITELEZÉSI TERVEK</b>	rajzszám	<b>GE-01</b>
		tervszám	2017/02
rajz megnevezése	<b>PINCESZINT VILLAMOS TERVE</b>	méretarány	M= 1:50
		dátum	2017. 07.