

Jelmagyarázat:

L1 SIMOTRADE GAMMA–20 LED 1900l 20W (IP 65)

L2 SIMOTRADE STKBO–24 LED 2200l 24W (IP 20)

L3 SIMOTRADE STF/AL–228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás lámpatest

L4 SIMOTRADE STF/AL–228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest

L5 COOPER LEDUS 8 kijáratjelző lámpatest piktogrammal

L6 COOPER LEDUS 8 Biztonsági lámpatest piktogramm nélkül

L7 WILLUMEN PB 771 550 39W IP 67

E Erősáramú elosztószekrény tervjele

FM FM mérőhely

TVK Tűzvédelmi főkapcsoló, homlokzaton

Erősáramú áramköri nyomvonal D13–20 védőcsőben falba süllyesztve, aljzatban vagy falon kívül védőcsőben szerelve

K Kulcsos letiltó kapcsoló

F Legrand Valena 2s. kapcsoló (+1,40)

F Legrand Valena 1s. kapcsoló (+1,40)

Legrand Valena 1s. váltó kapcsoló (+1,40)

Legrand Valena 230V dugalj (+0,40)

F V Legrand Valena 2s. kapcsoló védett IP44 (+1,60)

V Legrand Valena 230V dugalj védett IP44 (+1,60)

EPH SCHRACK ELSO SIGMA mozgássérült vészjelző szett

Egyenpotenciálra hozó hálózat bekötési pontja

M Lámpatest mozgásérzékelővel szerelve

Vu Legrand Plexo 2S kapcsoló

ÉVF Tápponti földelés, ø 20mm–es 3m–es horganyzott köracél rúdföldelő, munkagödörből telepítve

CS Lépcsőjáró csatlakozási pontja, falba süllyesztett 100x100mm IP 65 kötődobozban.

SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK:

A szerelés megkezdése előtt az épületgépészeti terveket is át kell tanulmányozni.
A szerelési mód általában falba süllyesztett szerelés, védőcsőbe húzott rézerű vezetékezéssel.
A nagy kiterjedésű fémtárgyak, fémhálózatok, korlátok, tartószerkezetek egyéb gépészeti berendezések fémszerkezeteit az EPH rendszerbe be kell kötni.
Érintésvédelem TN–rendszer.
A tervlap a terv műszaki leírásával együtt értelmezendő!

tervező **RÉZ RICHÁRD e. v.**	8800 Nagykanizsa Munkás utca 16/C Tel.: +36-20-567-0733 e-mail: 05ricsi@gmail.com	tervező RÉZ RICHÁRD V/20-820	
megrendelő **KUNICS-TERV KFT.**	8800 Nagykanizsa, Semmelweis u. 10 Tel.: +36-30-937-0507 e-mail: kunicsterv@gmail.com	képviselő KUNICS FERENC	
munka tárgya **TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idősekért Nagykanizsán" Idősek Klubja I. Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2 VILLAMOS KIVITELEZÉSI TERVEK**		rajzszám GE-02	
		tervszám 2017/02	
rajz megnevezése **FÖLDSZINT VILLAMOS TERVE**		méretarány M= 1:50	
		dátum 2017. 07.	