



0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---



LEÁGAZÁS SZÁM		0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS		BETÁPLÁLÁS "FM" főelosztóból	2E elosztóba		Társalgó,pihenő Világítás +bizt.világítás	konyha,étkező Külső Világítás	szoc.blok Világítás	Pince Világítás	Kazán	Fűtési sziv. vezérlő
TELJESÍTM. [kW]		6	4		0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,8
ÁRAMERŐSSÉG [A]		1x32A								
KISAUTOMATA		1p "C25A"			1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C10A"
BIZTOSÍTÓ										
KAPCSOLÓ		3p 63A modul, forgó	ÁVK (RCD) 4p 40/0,03A							
HŐKIOLDÓ										
VEZETÉK	TIPUS	Mkh	MCu/Mü-III		MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III
	KER.(mm ²)	5 x 10	3 x 6/21		4 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei									
Változások			Tervező:				Terv szám:		
Jel	Dátum	Név	Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C.				2017/02		
			Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú				Lapok száma: 4		
			"Idősekért Nagykanizsán"				Dátum: 2017.07.21		
			Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a Hrsz.2278/1;2278/2				Lap: 1		
			VILLAMOS KIVITELI TERV				Rajzszám: VE-01		
			"1E" jelű elosztó				Előző lap:		
Tart.: Egyvonalas tervek			Tervező: Réz Richárd				Fájl név: 1Eelosztó		
			Engedély szám: V 20-820				Követő lap: 2		
							Szoftver: WSCAD		


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---



LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS	Gyengeáramú táplálás	Lépcsőjáró	Kijáratmutató világítás	Akadálym. WC vészjelzés	redőnymozgatás	Társalgó, iroda 230V dugalj	Társalgó, pihenő 230V dugalj	konyha, étkező 230V dugalj	Mosógép 230V dugalj
TELJESÍTM. [kW]	1,5	1,5	0,2	0,2	0,5				
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA	1p "C16A"	1p "C16A"	1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C10A"	1p "C16A"	1p "C16A"	1p "C10A"	1p "C16A"
BIZTOSÍTÓ									
KAPCSOLÓ									
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III
	KER.(mm ²)	3 x 2,5/16	3 x 2,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/13,5

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei


Változások			Tervező:		Terv szám:	
Jel	Dátum	Név	Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C.		2017/02	
			Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú		Lapok száma: 4	
			"Idősekért Nagykanizsán"		Dátum: 2017.07.21	
			Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a Hrsz. 2278/1; 2278/2		Rajzszám: VE-01	
			VILLAMOS KIVITELI TERV		Lap: 2	
			"1E" jelű elosztó		Előző lap: 1	
Tart.: Egyvonalas tervek			Tervező: Réz Richárd		Fájl név: 1Eelosztó	
			Engedély szám: V 20-820		Követő lap: 3	
					Szoftver: WSCAD	



LEÁGAZÁS SZÁM		18	19	20	21	22	23	24	25	26
MEGNEVEZÉS		Tartalék	Tartalék	Tartalék						
TELJESÍTM. [kW]										
ÁRAMERŐSSÉG [A]										
KISAUTOMATA		1p "C10A"	1p "C16A"	1p "C10A"						
BIZTOSÍTÓ										
KAPCSOLÓ										
HŐKIOLDÓ										
VEZETÉK	TIPUS									
	KER.(mm ²)									

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú "Idősekért Nagykanizsán" Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/aHrsz.2278/1;2278/2 VILLAMOS KIVITELI TERV "1E" jelű elosztó		Terv szám: 2017/02	
Jel	Dátum	Név			Lapok száma:	4
					Dátum:	2017.07.21
					Rajzszám:	VE-01
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd		Engedély szám:	V 20-820
					Követő lap:	4
					Szoftver:	WSCAD



Pragma moduláris kiselosztó

Méret: ma x szé x mé
660 x486 x108 mm

3 soros, soronként 18 KE, össz:54 KE

Védettség: IP40

Érintésvédelem: II. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "1E"elosztó
- 3 Főkapcsotó

Szerelési mód: falba süllyesztve szerelve
Szerelési magasság: alsó széle +1,20 m a padlóvonal felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú "Idősekért Nagykanizsán" Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/aHrsz.2278/1;2278/2 VILLAMOS KIVITELI TERV "1E" jelű elosztó	Terv szám: 2017/02		
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	4	Dátum: 2017.07.21
				Lap:	4	Rajzszám: VE-01
				Előző lap:	3	Fájl név: 1Eelosztó
Tart.: Egyvonalas terv				Tervező: Réz Richárd Engedély szám: V 20-820		
			Követő lap: Szoftver: WSCAD			