



0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---



LEÁGAZÁS SZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS "1E" elosztóból	Iroda Világítás	Szoc.blokk Külső Világítás	Iroda 230V-os dugalj 1	Iroda 230V-os dugalj 2	Teakonyha 230V-os dugalj	Gyengeáramú táp 230V-os dugalj	Vízmelegítő 10l-es 230V-os dugalj	230V-os dugalj takarító
TELJESÍTM. [kW]	6kW/230V	0,6	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ÁRAMERŐSSÉG [A]	1 x25A								
KISAUTOMATA	1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C10A"								
BIZTOSÍTÓ	ÁVK (RCD) 2p 40/0,03A								
KAPCSOLÓ	3p 40A modul, forgó								
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	Mkh	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III
	KER.(mm ²)	5 x 6	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/16


A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú "Idősekért Nagykanizsán" Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/aHrsz.2278/1;2278/2 VILLAMOS KIVITELI TERV "2E" jelű elosztó	Terv szám: 2017/02		
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3	Dátum: 2017.07.21
				Lap:	1	Rajzszám: VE-02
				Előző lap:		Fájl név: 2Eelosztó
				Követő lap:	2	Szoftver: WSCAD
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd	Engedély szám: V 20-820		



LEÁGAZÁS SZÁM		9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS		Tartalék		Tartalék						
TELJESÍTM. [kW]										
ÁRAMERŐSSÉG [A]										
KISAUTOMATA		1p "C16A"		1p "C10A"						
BIZTOSÍTÓ										
KAPCSOLÓ										
HŐKIOLDÓ										
VEZETÉK	TIPUS									
	KER.(mm ²)									

Változások			A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei			
Jel	Dátum	Név	Tervező:	Terv szám:		
			Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C.	2017/02		
			Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú	Lapok száma:	3	Dátum: 2017.07.21
			"Idősekért Nagykanizsán"	Lap:	2	Rajzszám: VE-02
			Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/aHrsz.2278/1;2278/2	Előző lap:	1	Fájl név: 2Eelosztó
			VILLAMOS KIVITELI TERV	Követő lap:	3	Szoftver: WSCAD
			"2E" jelű elosztó			
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező:	Engedély szám: V 20-820		
			Réz Richárd			



Pragma moduláris kiselosztó

Méret: ma x szé x mé
360 x486 x108 mm

1 soros, soronként 18 KE, össz:18 KE

Védettség: IP40

Érintésvédelem: II. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "2E"elosztó
- 3 Főkapcsoló

Szerelési mód: falba süllyesztve szerelve
Szerelési magasság: alsó széle +1,4 m a padlóvonal felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú "Idősekért Nagykanizsán" Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/aHrsz.2278/1;2278/2 VILLAMOS KIVITELI TERV "2E" jelű elosztó	Terv szám: 2017/02		
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3	Dátum: 2017.07.21
				Lap:	3	Rajzszám: VE-02
				Előző lap:	2	Fájl név: 2Eelosztó
Tart.: Egyvonalas terv				Tervező: Réz Richárd	Engedély szám: V 20-820	Követő lap:
					Szoftver: WSCAD	