szomszéd épület

2279 hrsz.

szomszéd épület

-004- Zuhany 24°C 140W — 11KVR 600-400 220W

-012- WC 20°C 171W — 11KVR 600-400 256W

-025- Et. 20°C 366W

-0,60

-003- Szem. techn. 21°C 946W

200l

ø25 pex

ø20 pex

ø16 pex

22KVR 600-1000 1120W

-005- Et.

-006- WC

-015- Am. fürdő 24°C 453W

22KVR 600-520 521W

-014- WC

-013- Piss.

-016- Et.

-017- Et.

+0,05

-018- Étkező 20°C 1997W

bm.: 3,50m

-019- Konyha 20°C 826W

-023- WC

-024- Et.

-022- Zuhany 24°C 512W

22KVR 600-400 466W

-020- Et. 20°C 328W

-026- Iroda 22°C 2158W

22KVR 600-1200 1293W

+0,05

-007- Társalgó 21°C 2436W

22KVR 600-1200 1344W

22KVR 600-1000 1165W

22KVR 600-1000 1165W

+0,03

22KVR 600-720 839W

-021- Közlekedő

11KVR 600-520 1120W

22KVR 600-600 601W

22KVR 600-1400 1508W

22KVR 600-520 521W

-011- Közlekedő 20°C 405W

-010- Terasz

±0,00

-027- Tea konyha 22°C 356W

-028- Iroda 22°C 1165W

22KVR 600-1200 1293W

-002- Társalgó 21°C 2327W

T

bm.: 3,50m

+0,05

22KVR 600-1200 1344W

22KVL 600-1200 1344W

22KVL 600-1200 1344W

Radiátorok teljesítménye, a fűtési előremenő és visszatérő 65/50°C hőfokképcsőre lett számolva.

22KVR 600-1200 1344W

22KVR 600-1200 1344W

-001- Pihenő 21°C 2138W

-008- Iroda 21°C 1692W

22KVR 600-1600 1792W

-0,90

-009- Padlásfeljáró

-0,96

járda

pince kontúrvonal

pince kontúrvonal

aszfalt járda

telekhatár



JELMAGYARÁZAT:

- fűtési előremenő vezeték
- fűtési visszatérő vezeték
- 1 — Ariston Genus Premium EVO System EU 35 típ. kondenzációs gázkazán
- 2 — Borsfém 80/60 típ. hidraulikus váltó
- 3 — Ariston zóna manager vezérlő
- 4 — Borsfém 3 körös osztó-gyűjtő, hőszigeteléssel
- 5 — 300l indirekt tároló
- T — Ariston Sensys szobai vezérlő egység
- Grundfos Alpha2L 25/60 típ. keringető szivattyú
- ESBE VRG 132 típ. keverőszelep, DN20, ARA661-es motorral
- automata légtelenítő
- töltő-ürítő csap 1/2"
- Mágneses Iszaplevválasztó 5/4"
- hőmérő
- manométer
- biztonsági szelep, 2,5bar
- t_k — külső hőmérséklet érzékelő
- hőszigetelés

Projekt címe: TOP-6.6.2-15NA1-2016-00001 azonosító számú, "Idősekért Nagykanizsán"

Munka megnevezése: Idősek klubjának gépészeti átalakítása	Építtető: Nagykanizsa MJV Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.	Lépték: M=1:50
Építés helye: Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 40/a.	Rajz megnevezése: Központifűtés alaprajz	Dátum: 2017.07.14.
Tervező: Vajda Csaba okl. ép. gépész mérnök G-T/20-0594	Tervező munkatárs: Lábodi Gábor ép. gépész mérnök	Rajzszám: Gf-01