


0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---




LEÁGAZÁS SZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS	BETÁPLÁLÁS "FE" főelosztóból	elkülönítő Világítás +bizt. világítás	Mosdó,öltöző közlekedő Külső Világítás	tálaló,személyzeti öltöző Világítás	mosókonyha szemet Világítás+bizt	Foglalkoztató elkülönítő 230V-os dugalj	szoc.blok vasaló szárító 230V-os dugalj	Mosógép 1 230V-os dugalj	Mosógép 2 230V-os dugalj
TELJESÍTM. [kW]	6	0,8	0,6	0,4	0,4	1,5	1,5	1,5	1,5
ÁRAMERŐSSÉG [A]	3 x25A								
KISAUTOMATA	1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C10A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A" 1p "C16A"								
BIZTOSÍTÓ	ÁVK (RCD) 4p 40/0,03A								
KAPCSOLÓ	3p 63A modul, forgó								
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	Mkh	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III
	KER.(mm <sup>2</sup> )	5 x 6	4 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	3 x 1,5/13,5	4 x 1,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/13,5	3 x 2,5/16

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei


Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.Hrsz.2381/5 VILLAMOS KIVITELI TERV "FN" jelű elosztó	Terv szám: 2017/04	
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3
				Lap:	1
				Előző lap:	Fájl név: FNeosztó
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd	Engedély szám: V 20-820	Követő lap: 2
					Szoftver: WSCAD

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---



LEÁGAZÁS SZÁM	9	10	11	12	13	14	15	16	17
MEGNEVEZÉS	Kijáratmutató világítás	Konyha elosztó	Akadálym. WC vészjelzés	Tartalék	Tartalék				
TELJESÍTM. [kW]	0,2	5	0,2						
ÁRAMERŐSSÉG [A]									
KISAUTOMATA	1p "C10A"	3x1p "C16A"	1p "C10A"	1p "C16A"	1p "C10A"				
BIZTOSÍTÓ									
KAPCSOLÓ	2p 20A modulos, forgó								
HŐKIOLDÓ									
VEZETÉK	TIPUS	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III	MCu/Mü-III					
	KER.(mm²)	3 x 1,5/13,5	5 x 2,5/16	3 x 1,5/13,5					

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei									
Változások			Tervező:				Terv szám:		
Jel	Dátum	Név	Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C.				2017/04		
			Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú				Lapok száma: 3		
			"Óvodafejlesztés Nagykanizsán"				Dátum: 2017.07.21		
			8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.Hrsz.2381/5				Lap: 2		
			VILLAMOS KIVITELI TERV				Rajzszám: VE-03		
			"FN" jelű elosztó				Előző lap: 1		
Tart.: Egyvonalas terv			Tervező: Réz Richárd				Fájl név: FNelosztó		
			Engedély szám: V 20-820				Követő lap: 3		
							Szoftver: WSCAD		



Pragma moduláris kiselosztó

Méret: ma x szé x mé  
660 x486 x108 mm

3 soros, soronként 18 KE, össz:54 KE

Védettség: IP40

Érintésvédelem: II. osztály

Feliratok:

Az elosztó belső feliratozása az egyvonalas  
tervlapokon lévő táblázatok "megnevezés" rovatban beírtakkal  
megegyező szöveggel készül.

Feliratok szekrényajtóra:

- 1 Vigyázz 400V!
- 2 "FN"elosztó
- 3 Főkapcsoló

Szerelési mód: falba süllyesztve szerelve  
Szerelési magasság: alsó széle +1,8 m a padlóvonal felett

A terven szereplő készülékek a SCHRACK KFT. termékei

Változások			Tervező: Réz Richárd Nagykanizsa, Munkás utca 16/C. Projekt: TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.Hrsz.2381/5 VILLAMOS KIVITELI TERV "FN" jelű elosztó	Terv szám: 2017/04		
Jel	Dátum	Név		Lapok száma:	3	
				Dátum:	2017.07.21	
				Lap:	3	
				Rajzszám:	VE-03	
Tart.: Szekrény terv			Tervező: Réz Richárd	Előző lap:	2	
				Fájl név:	FNelosztó	
			Engedély szám:	V 20-820	Követő lap:	
					Szoftver:	WSCAD