

TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán"

8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6. Kossuth Tagóvoda, Hrsz. 2381/5

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Tervszám: 2017/04

M1 MELLÉKLET

TERVEZETT LÁMPATESTEK

A mellékletben szereplő típusok, tervezői ajánlások, tervezői és beruházói jóváhagyással az itt felsoroltakkal megegyező esztétikai- és fénytechnikai jellemzőkkel rendelkező más típusok is alkalmazhatók!

Tervezett lámpatípusok jegyzéke:

Sor-szám	Típus, megnevezés	Tervezett mennyiség	Megjegyzés
L1.	SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65)	35 db	Mennyezetre vagy oldalfalra szerelve (+2,30 m)
L2.	SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200l 24W (IP 20)	18 db	Mennyezetre szerelve
L3.	SIMOTRADE STF/AL-228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás lámpatest	20 db	Mennyezetre szerelve
L3i.	SIMOTRADE Tornatermi rács-36 (STF)	12 db	L3 lámpatestre szerelve
L4.	SIMOTRADE STF/AL-228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest	51 db	Mennyezetre szerelve
L5.	COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros kijáratjelző lámpatest, készenléti, (8ACP150) piktogrammal együtt IP42	12 db	Mennyezetre szerelve vagy ajtó fölé szerelve
L6	COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros biztonsági lámpatest, készenléti, piktogram nélkül IP42	17 db	Mennyezetre szerelve
L7	WILLUMEN PB 771 550 39W IP 67	13 db	Mennyezetre szerelve